

付録

枠組足場点検表	192
くさび緊結式足場点検表	193
単管足場点検表	194
つり(棚)足場点検表	195
足場点検表〈上屋パネル〉	196
足場に係る労働安全衛生規則の 改正事項等自主点検表	197

桝組足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期)
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当

作業所名		点検者	会社名	
工期	. . . ~ . . .		氏名	
点検実施日	令和 年 月 日		資格	・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他 ()
足場名				

点検事項		点検内容		良否	是正内容	確認
1	床材の損傷、 取付及び掛け渡しの状態	1	床材の取付状態は計画通りか			
		2	床付布わくの変形、損傷はないか			
		3	つかみ金具は確実にロックされているか			
2	建わく、布わく等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1	建わく、布わくの取付状態は計画通りか			
		2	建わく、筋かいに変形、損傷はないか			
		3	アームロック等で確実に接続されているか			
		4	ジョイント、アームロックはロックされているか			
3	緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1	クランプ等に損傷、腐食はないか			
		2	ジョイント、アームロックに損傷、腐食はないか			
4	墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1	筋かい、下棧、手すりわく等の取付状態は計画通りか			
		2	筋かい、下棧、手すりわく等の脱落はないか			
		3	筋かいピンは確実にロックされているか			
		4	妻面に手すり及び中棧は設置されているか			
5	幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取はずしの有無	1	幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
		2	幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
		3	幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
		4	メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
		5	防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6	脚部の沈下及び滑動の状態	1	ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか			
		2	敷板等に異常な沈下、滑動はないか			
		3	ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか			
		4	根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
7	筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無	1	交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか			
		2	交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか			
		3	専用の壁つなぎ用金具が使用されているか			
		4	控えはクランプで緊結されているか			
8	その他	1	昇降階段には手すり（高さ85cm以上）及び中棧（高さ35～50cm）が設置されているか			
		2	最大積載量の表示はされているか			
		3	作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			

(コピーしてお使いください)

くさび緊結式足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期)
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当者

作業所名		点検者	会社名	
工期	. . . ~ . . .		氏名	
点検実施日	令和 年 月 日		資格	・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他 ()
足場名				

点検事項		点検内容	良否	是正内容	確認
1	床材の損傷、 取付及び掛け渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
		2 床付布わくの変形、損傷はないか			
		3 つかみ金具は確実にロックされているか			
2	建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか			
		2 建地、布材、腕木に変形、損傷はないか			
		3 建地は抜け止めピン等で確実に接続されているか			
		4 布、腕木のくさびは確実に打ち込まれているか			
		5 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか			
3	緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1 クランプ等に損傷、腐食はないか			
		2 ジョイント等に損傷、腐食はないか			
4	墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1 手すり、中棧等の取付状態は計画通りか			
		2 手すり、中棧等の脱落はないか			
		3 手すり、中棧等は確実に固定されているか			
		4 手すりの高さは85cm以上か			
		5 中棧の高さは35cm以上50cm以下か			
		6 妻面に手すり及び中棧は設置されているか			
5	幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取はずしの有無	1 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
		2 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
		3 幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
		4 メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
		5 防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6	脚部の沈下及び滑動の状態	1 ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか			
		2 敷板等に異常な沈下、滑動はないか			
		3 ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか			
		4 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
7	筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取外しの有無	1 筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか			
		2 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか			
		3 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか			
		4 控えはクランプで緊結されているか			
8	その他	1 昇降階段には手すり(高さ85cm以上)及び中棧(高さ35~50cm)が設置されているか			
		2 最大積載量の表示はされているか			
		3 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			

(コピーしてお使いください)

単管足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期)
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当者

作業所名		点検者	会社名	
工期	. . ~ . .		氏名	
点検実施日	令和 年 月 日		資格	・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他 ()
足場名				

点検事項		点検内容		良否	是正内容	確認
1	床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態	1	床材の取付状態は計画通りか			
		2	床材の変形、損傷はないか			
		3	床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか			
2	建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1	建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか			
		2	建地、布材、腕木に変形、損傷はないか			
		3	建地は単管ジョイント等で確実に接続されているか			
		4	布、腕木はクランプで確実に取付られているか			
		5	建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか			
3	緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1	クランプ等に損傷、腐食はないか			
		2	ジョイント等に損傷、腐食はないか			
4	墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1	手すり、中棧等の取付状態は計画通りか			
		2	手すり、中棧等の脱落はないか			
		3	手すり、中棧等は確実に固定されているか			
		4	手すりの高さは85cm以上か			
		5	中棧の高さは35cm以上50cm以下か			
		6	妻面に手すり及び中棧は設置されているか			
5	幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取はずしの有無	1	幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
		2	幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
		3	幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
		4	メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
		5	防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6	脚部の沈下及び滑動の状態	1	ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか			
		2	敷板等に異常な沈下、滑動はないか			
		3	ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか			
		4	根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
7	筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無	1	筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか			
		2	筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか			
		3	専用の壁つなぎ用金具が使用されているか			
		4	控えはクランプで緊結されているか			
8	その他	1	昇降階段には手すり(高さ85cm以上)及び中棧(高さ35~50cm)が設置されているか			
		2	最大積載量の表示はされているか			
		3	作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			

(コピーしてお使いください)

足場点検表〈上屋パネル〉

点検日： 年 月 日 (曜日)

点検者：

項目番号	点 検 項 目	評価	処 置
1	大引受ジャッキと建枠の固定は良いか。		
2	大引受ジャッキと梁受材 (H 1 5 0) の固定は良いか。		
3	梁受材とパネル受材の固定は良いか。		
4	上屋パネルとパネル受材の固定は良いか。		
5	パイプマン (上屋用手摺パイプ) の固定は良いか。		
6	手摺パイプは確実に緊結されているか、補強されているか。		
7	開口部には手摺等の完全処置が施されているか。		
8	建枠躯体の控えは確実に取られているか。		
9	雨漏り防止の処置は施されているか。		
10	上屋パネルと建枠との隙間に養生は施されているか。		
11	上屋パネル上に資材・工具等が放置されていないか。		
12	積雪は計算書通りになっているか、除雪は行われているか。		
13	部材の組み忘れはないか。		
14	使用した部材の強度は充分か。		
15	組立図通りに部材の配置・取付けが行われているか。		
16	吊りアイボルトの緩みはないか。		

- (備考)
1. 評価欄記号。 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
 2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。

(コピーしてお使いください)



足場に係る労働安全衛生規則の改正事項（平成27年7月施行）等自主点検表

◎は改正労働安全衛生規則に定める措置、その他は改正「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」により推進する措置です。点検事項ごとに措置が「適」になっているか確認してください。
 （特に、◎が適となっていない場合は速やかに是正してください。）

点検事項		該当	措置	備考
1 設計	(1) 足場の組立図を作成しているか	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(2) ◎床材と建地との隙間は12センチメートル未満になっているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	◎ 作業の性質上この要件を満たすことが困難な場合など ^{*1} に、その箇所に防網を張る等しているか。 →困難な場合（ ）	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	講ずる措置 <input type="checkbox"/> 防網 <input type="checkbox"/> その他（ ）
	(3) 〈わく組足場〉 足場の建地の中心間の幅が60センチメートル以上の場合、足場の後踏側（躯体と反対側）に「15センチメートル以上でできるだけ高い幅木」を設けているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(4) 〈わく組足場〉 足場の後踏側に「上さん」を設置しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(5) 〈わく組足場以外の足場〉 足場の建地の中心間の幅が60センチメートル以上の場合、足場の後踏側に「幅木等」を設置しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
(6) ◎建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地の鋼管が1本である場合、設計荷重が建地の最大使用荷重を超えていないか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
2 組立等	(1) ◎幅40センチメートル以上の作業床を設けているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(2) ◎安全帯を安全に取り付けるための設備等 ^{*2} を設け、労働者に安全帯を使用させているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	講ずる措置 <input type="checkbox"/> 手すり等 <input type="checkbox"/> その他（ ）
3 通常作業	(1) ◎作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこととしているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(2) ◎作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合、取り外す必要がなくなった後、直ちに原状に戻しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
4 点検	(1)-1 ◎ 〈注文者の場合〉 請負人の労働者に足場を使用させる時に、足場の組立て等の後の点検を実施しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(1)-2 足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者等の十分な知識、経験を有する者 ^{*3} が点検しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(1)-3 足場の組立て等の当事者以外が点検しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
5 特別教育	(1)-1 ◎ 足場の組立て等の業務に初めて就かせる労働者に特別教育を実施しているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	
	(1)-2 ◎ 平成27年7月1日時点で現に足場の組立て等の業務に就いている労働者には、2年以内に特別教育を実施することになっているか。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否	

（コピーしてお使いください）

記入要領

1. 「該当」及び「措置」の欄には「有・無」あるいは「適・否」のいずれかに「レ」を付すこと。
2. 1(2)「点検事項」欄の下欄の括弧内に困難な場合を具体的に記入すること
3. 1(2)下欄及び2(2)について、「備考」欄の講ずる措置は当てはまるものに「レ」を付すこと。また、その他の場合は括弧内に具体的に記入すること。

※1 「困難な場合など」について

次の場合が該当すること。

- (1) はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合
- (2) はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合

また、はり間方向における建地の内法幅が64センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造の鋼管用足場の部材で、平成27年7月1日現にあるものが用いられている場合は適用されないこと。

※2 「安全帯を安全に取り付けるための設備等」について

「安全帯を安全に取り付けるための設備」とは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるもので、このような要件を満たすように設計され、当該要件を満たすように設置した手すり、手すりわく及び親綱が含まれること。

「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。

※3 「十分な知識、経験を有する者」

他に、労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全管理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等十分な知識・経験を有する者が挙げられること。







